

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города  
Калининграда средняя общеобразовательная школа № 5

ПЛАН

мероприятий по устранению предписания № 322/1/185 по устранению нарушений  
обязательных требований пожарной безопасности.

№п/п	Вид нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует второй эвакуационный выход с третьего этажа	15 мая 2014г	Работы по обустройству второго эвакуационного выхода начаты в июле 2013года. Окончание работ в 2014году при наличии бюджетного финансирования.
2.	На втором этаже не рассредоточены эвакуационные выходы с этажа здания.	15 мая 2014г	Устранение нарушения связано с окончанием работ по обустройству второго эвакуационного выхода.
3.	Ширина и высота эвакуационного выхода из помещений столовой менее нормируемых.	15 мая 2014г	В связи с тем, что размеры выхода из столовой связаны с конструктивными особенностями нетипового здания немецкой довоенной постройки, приказом по школе ограничено единовременное пребывание в столовой. Количество посадочных мест ограничено до 50.
4.	Ширина эвакуационного выхода из помещения библиотеки менее нормируемой.	15 мая 2014г	Работы по устранению указанного нарушения будут завершены к 01.11. 2013года.

Директор

З.А. Чуева