

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УНД ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236010 г. Калининград, ул.Бассейная, д.35; тел. (4012) 52-93-06; E-Mail: ugpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(телефон доверия ГПН 79-99-99)

**МОПД Московского района городского округа «Город Калининград», Ладушкинского и
Мамоновского городских округов УНД ГУ МЧС России по Калининградской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236005, г. Калининград, ул.Камская, 4; тел. (4012) 52-95-32; E-Mail:ogpn_balt_kenig@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 322/1/185

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Калининграда средней
общеобразовательной школе № 5 (МАОУ СОШ № 5)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Московского района городского округа «Город Калининград»,**

Ладушкинского и Мамоновского городских округов по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№ 322 от 20 июня 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

17 июля 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Продолжительность 6 часов

18 июля 2013 г. с 09 час. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. Продолжительность 3 часа

22 июля 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. Продолжительность 1 час

проведена проверка Начальником отделения МОНД Московского района городского
(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

округа «Город Калининград», Ладушкинского и Мамоновского городских округов УНД ГУ

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МЧС России по Калининградской области подполковником внутренней службы -

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

государственным инспектором Московского района городского округа «Город Калининград»

Ладушкинского и Мамоновского городских округов по пожарному надзору Бартуль Натальей

Назасобной, в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения города

Калининграда средней общеобразовательной школы № 5 (МАОУ СОШ № 5), расположенного

по адресу: г. Калининград, ул. З. Космодемьянской, 26

совместно с И.о. руководителя МАОУ СОШ № 5 Нахомовой Любовью Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

№ Предпи- сания	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны- х требований пожарной безопаснос- ти	Отметка (подпись выполн- ии (указыв- ется толь- ко если выполн- ено)
1	2	3	4	5

1.	<i>Отсутствует второй эвакуационный выход с третьего этажа здания</i>	<p>п. 33. Правил противопожарного режима в Российской Федерации - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) (п.6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4; Ф1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже секции — более 500 м²; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход по 6.20; Ф5 категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В — 25 чел. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвалные и цокольные этажи при площади более 300 м² или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.)</p>	15 мая 2014 г.	
2.	<i>На втором этаже не рассредоточены эвакуационные выходы с этажа здания</i>	<p>п. 33. Правил противопожарного режима в Российской Федерации - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) (п.6.15* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - при наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточенно (за исключением выходов из коридоров в незадымляемые лестничные клетки).</p>	15 мая 2014 г.	
3.	<i>Ширина и высота эвакуационного выхода из помещений столовой менее нормируемых (ширина 0,77 м. и высота 1,8 м.)</i>	<p>п. 33. Правил противопожарного режима в Российской Федерации - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) (п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях).</p>	15 мая 2014 г.	
4.	<i>Ширина эвакуационного выхода из помещения библиотеки менее нормируемой (ширина 0,77 м.)</i>	<p>п. 33. Правил противопожарного режима в Российской Федерации - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной</p>	15 мая 2014 г.	

		<p>безопасности).</p> <p>п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3. — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях.</p>	
--	--	---	--

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оснаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет:

- собственники имущества;
 - руководители федеральных органов исполнительной власти;
 - руководители органов местного самоуправления;
 - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 - должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиро-съемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения МОНД Московского района городского округа
«Город Калининград», Ладушкинского и Мамоновского городских
округов УНД ГУ МЧС России по Калининградской
области - государственный инспектор городского округа
«Город Калининград», Ладушкинского и Мамоновского городских по
пожарному надзору Бартуль Н.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» июля 2013 г.

Предписание для исполнения получило:

✓ 
(подпись)

И.о. руководителя МАОУ СОШ № 5 Пахомова Любовь Васильевна
(должность, фамилия, инициалы)

«22» uooller 20 B.

